УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы
администрации Кировского района
г.Макеевки
_____ Коннов Н.С.
«__27__» ____08____ 20__19__ г.

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду (сезону) 2019/ 2020гг.
ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»

«__27__»_____08_____20__19_г.

Адрес: 86133 г.Макеевка, ул.Трубицына, дом 8
2. Год постройки 1962 этажность 1,2,3,4
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Представитель
управления образования _____
Члены комиссии:
Руководитель образовательного
учреждения и.о.директора Мотайлова Анна Александровна
Председатель профсоюзного комитета Максюта Светлана Ивановна
Представитель хозяйственного отдела
управления образования_____
И.о.заместителя директора по АХЧ (завхоз) Пономаренко Людмила Николаевна
Представитель теплоснабжающей организации _____

1. Объемы выполненных работ по подготовке к отопительному сезону 20_19_ / 20_20_г.

№ п/п	Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану	Фактическ и выполнено	Оценка техническог о состояния
1.	**Кровля:**				
1.1.	мягкая	$м^2$			
1.2.	шиферная	$м^2$			
2.	**Чердачные помещения**				
2.1.	ремонт (замена)изоляция трубопроводов	п.м.			
2.2.	ремонт входных дверей на чердачное помещение	шт.			
3.	**Подвальные помещения**	-			
3.1.	ремонт теплоизоляция трубопроводов	п.м.			
3.2.	ремонт входных дверей и спуска	шт.			
4.	**Фасад**	-			
4.1.	ремонт цоколя	п.м.	50	50	удовлетвори тельно
4.2.	межпанельных швов	п.м.			
4.3.	водосточных труб	п.м.			
4.4.	остекление оконных проемов лестничных клеток	$м^2$			
4.5.	ремонт входных дверей	$м^2$			
5.	**Конструктивы**				
5.1.	ремонт лестничных клеток	$м^2$			
5.2.	ступеней	шт.			
5.3.	балконов	шт.			

АКТ №_____
о подготовке систем централизованного отопления образовательного учреждения к отопительному периоду 2019-2020 гг.

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» по ул. Трубицына,дом 8
наименование объекта

_____2019 г. г.Макеевка

№	Перечень работ	Объем работ (при необходимости)	Выполнено	Оценка технического состояния
1	Гидропневматическая промывка системы отопления			
2	Гидравлическое испытание системы отопления (при необходимости)	2648м	2648м	удовлетворительно
3	Ревизия, профремонт грязевиков			
4	Ревизия, профремонт запорной арматуры			
5	Ревизия и профремонт элеваторных узлов			
6	Ремонт тепловой изоляции			
7	Замена труб центрального отопления			
8	Замена запорной арматуры			

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: объект к отопительному периоду (готов/не готов)
_____
(готов с указанными недостатками)
_____
_____
_____

Данный акт является неотъемлемой частью паспорта готовности учреждения к отопительному периоду 2019-2020 гг.

Председатель комиссии: _____
(подпись, дата)

Члены комиссии:

Председатель профсоюзного комитета _____ Максюта С.И.
Представитель отдела хозяйственного отдела _____
И.о.заместительруководителяпоАХЧ(завхоз) _____ Пономаренко Л.Н.
Представитель теплоснабжения _____

5.4.	козырьков	шт.			
5.5.	слуховых окон	шт.			
6	**Внутридомовые инженерные сети**				
6.1.	**водоснабжение**				
6.1.1	ревизия (замена) запорной арматуры	шт.	4	4	удовлетворительно
6.1.2.	замена трубопроводов	п.м.			
6.2.	**централизованное отопление**				
6.2.1.	замена трубопроводов	п.м.			
6.2.2.	ревизия (замена) запорной арматуры	шт.			
6.2.3.	промывка централизованного отопления	Выполнено/ невыполнено			
6.2.4.	гидравлическое испытание (опрессовка системы централизованного отопления)	Выполнено/ невыполнено	2648	2648	Удовлетворительно(акт прилагается)
6.3.	**горячее водоснабжение**				
6.3.1.	замена трубопроводов	п.м.			
6.3.2.	ревизия (замена) запорной арматуры	шт.			
6.4.	**водоотведение**				
6.4.1.	замена трубопроводов	п.м.			
6.5.	**электроснабжение**				
6.5.1.	Ремонт внутридомовых электрических сетей	п.м.			
6.5.2.	ремонт электрощитовых	шт.			
7	**Придомовая территория**				
7.1.	ремонт отмостки	$м^2$			
7.2.	ремонт приямков	$м^2$			

2. Общедомовые приборы учета:

Наименование	Кол-во, шт.	Дата последней госповерки
Централизованного отопления		
Водоснабжения	1	05.04.2019г.

Решение комиссии: объект социальной сферы подготовлен к эксплуатации в отопительный период (сезон) с общей оценкой ___удовлетворительно_____

Примечание:_____

_____

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Главный специалист
управления образования Гладкова Ирина Анатольевна _____
(подпись)

Члены комиссии:
Руководитель образовательного
учреждения Мотайлова А.А. _____
(Ф И О) (подпись)

Председатель профсоюзного комитета Максюта С.И _____
Представитель хозяйственного отдела (Ф И О) (подпись)
управления образования _____ _____
(Ф И О) (подпись)

И.О.заместителя руководителя по АХЧ(завхоз) Пономаренко Л.Н. _____
(Ф И О) (подпись)

Представитель теплоснабжающей организации _____ _____
(Ф И О) (подпись)

АКТ

ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ АБОНЕНТСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ

г. Макеевка «21» августа 20 19 г.

Объект Государственное профессиональное образовательное учреждение «Макеевский педагогический колледж»
86133 г. Макеевка, ул. Трубицына, д.8

Мы, нижеподписавшиеся, представитель строительно-монтажной организации СПП «Макеевтеплосеть» ГП «Донбасстеплоэнерго» начальник РМС Синько С.П.
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

в присутствии представителя заказчика Зам директора по АХЧ Пономаренко Л.Н.
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

и представителя теплоснабжающей организации (тепловой сети) _____ главного инженера СПП «Макеевтеплосеть» ГП «Донбасстеплоэнерго» О.В. Яловицкого
(наименование организации, должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт о том, что гидравлическое испытание при давлении 5.0 Мпа (кгс/см^2) на протяжении 10 мин объекта _____
(от магистрали, распределительной сети ответвления, теплового пункта, камеры, задвижки)

_____
(характеристика испытанного объекта)

Ответвление к тепловому пункту (вводу) _____
(диаметр, тип прокладывания, изоляция)

От точки № _____ до точки № _____ по чертежу № _____
Длина участка (трассы) _____ м, диаметр труб _____ мм, толщина стенок труб _____ мм, тепловой пункт (ввод) _____
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Макеевский педагогический колледж»
86133 г. Макеевка, ул. Трубицына, д.8
(наименование учреждения, адрес)

Элеваторный узел (узел смешивания) № _____
Количество элеваторных узлов (узлов смешивания) _____ единиц.
Подогреватель горячего водоснабжения № _____
Количество секций _____ единиц.

Площадь нагревательной поверхности _____ м^2.

Прочее теплоиспользующее оборудование _____

Длина труб (приблизительно) _____ м, диаметр труб _____ мм.

Сварка

Сварщик _____ свидетельство _____
(фамилия, инициалы)

Марка электродов _____

Результаты испытаний

При давлении 5,0 Мпа (кгс/см^2) на протяжении 10 мин. Падение давления составило 0,1 Мпа (кгс/см^2).

Вывод комиссии:

Трубопровод, тепловой пункт считается таковым, что выдержал гидравлическое испытание.

Представитель строительно – монтажной организации _____ начальник РМС Синько С.П.

Представитель теплоснабжающей организации (тепловой сети) _____ главный инженер Яловицкий О.В.

Представитель заказчика _____ Пономаренко Л.Н.